

Некоммерческое Партнерство «Саморегулируемая организация содействия повышению энергоэффективности «Единое Объединение Энергоаудиторов»
(полное наименование саморегулируемой организации в области энергетических обследований)

СРО-Э-105, 01.08.2011

(номер и дата регистрации в государственном реестре саморегулируемых организаций в области энергетических обследований)

Общество с ограниченной ответственностью «КапиталСтрой»

(полное наименование организации (лица), проводившей энергетическое обследование)

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ рег. № 220107
потребителя энергетических ресурсов

ООО «ЕОЭ»
«ЕДИНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ЭНЕРГОАУДИТОРОВ»
ОГРН 1107769086333
ИНН 7702373045
Тел. +7 (495) 508-36-51
WWW.ECSRO.RU
Email: ECSRO@ECSRO.RU

Общество с ограниченной ответственностью "Управления и эксплуатации объектов".
Жилый дом по адресу: Московская область, город Фрязино, проезд Павла Блинова,
дом 8.

(полное наименование обследованной организации)

Составлен по результатам добровольного
энергетического обследования

Заместитель генерального
директора ООО "КапиталСтрой" Добелев Егор Олегович
(должность, подпись лица (руководителя организации),
проводившего энергетическое обследование, и печать организации
(лица), проводившей энергетическое обследование)

Директор ООО «Управления
и эксплуатации объектов» Резчикова Анна Николаевна
(должность, подпись руководителя организации
(коллегиального исполнительного органа организации),
заказавшей проведение энергетического обследования,
или уполномоченного им лица и печать организации)

Генеральный директор НП
СРО "ЕОЭ" Герасин Константин Владимирович
(должность, подпись лица, осуществляющего функции
единоличного исполнительного органа СРО (руководителя
коллегиального исполнительного органа СРО)

Октябрь 2015г.
(месяц, год составления паспорта)

Краткая характеристика объекта (зданий, строений и сооружений)

№ п/п	Наименование здания, строения, сооружения	Год ввода в эксплуатацию	Ограждающие конструкции		Общая площадь, здания, строения, сооружения, кв. м	Отапливаемая площадь, здания, строения, сооружения, кв. м	Отапливаемый объем здания, строения, сооружения, куб. м	Износ здания, строения, сооружения, %	Удельная тепловая характеристика здания, строения, сооружения за отчетный (базовый) год, Вт/(куб.м·°С)		Суммарный удельный годовой расход тепловой энергии			Удельный годовой расход электрической энергии на общедомовые нужды, кВт·ч/кв. м	Класс энергетической эффективности
			наименование конструкции	краткая характеристика					фактическая	расчетно-нормативная	на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, кВт·ч/(кв. м·год)	максимально допустимые величины отклонений от нормируемого показателя, %	на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв. м·°С·сут.)		
1	Жилой дом по адресу: Московская область, г. Фрязино, пр. Павла Блинова, д. 8.	2009	Стены	Газосиликатные блоки, пенополистерол, лицевой кирпич	10661,2	10661,2	42806	0	0,42	0,407	—	—	—	—	В
			Окна	Пластиковые стеклопакеты											
			Крыша	Рулонная											

Примечания: —